



CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE COMPIÈGNE

4, Avenue de Bury Saint-Edmunds

60200 COMPIÈGNE

☎ 03.44.92.57.90

☎ 03.44.92.57.93


Compiègne, le 31 mai 2012

Le Capitaine Christophe CHÂTEL
Chef de Centre

CC/FB

A

Madame Michèle BOURBIER
Maire de PIERREFONDS



Affaire suivie par :
Sergent-Chef CONDOT

OBJET : Compte-rendu de vérification d'hydrants

P.J. : 1 tableau de résultats - 1 plan de commune

Madame le Maire,

Les Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours Principal de **COMPIÈGNE** ont procédé à la vérification et au contrôle des différents points d'eau implantés sur le territoire de votre commune les 05 et 06 avril 2012.

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, les résultats obtenus ainsi que les anomalies constatées.

A ce titre, la bouche d'incendie n°27, située chemin de la plaine, ne délivre pas d'eau à l'ouverture. Ce point d'eau est donc **hors service** à ce jour.

Afin de tenir une parfaite mise à jour de la défense incendie de votre commune, je vous demande de bien vouloir me communiquer toutes les interventions réalisées.

Le Service Prévision du Centre de Secours Principal se tient à votre disposition pour toute précision complémentaire que vous jugeriez utile.

Je vous prie de croire, Madame le Maire, à l'expression de mes salutations distinguées.

Le Chef de Centre,
Le Capitaine,

Christophe CHÂTEL